

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> КНМ 55220061000201815587 от 31.03.2022



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*> согласовано от 01.04.2022 № 7-11-2022/1275-22-20520003 Прокуратура Ленинского АО



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)
по Ленинскому административному округу г. Омска
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 132/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра 1 соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Омска «Детский сад № 396 общеобразовательного вида»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки
№ 132 от «31» марта 2022 года
в период с «05» апреля 2022 г. по «07» апреля 2022 г.
государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по
пожарному надзору майор внутренней службы Клишкин Д.Ю.
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов, органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий БДОУ
г. Омска «Детский сад № 396 общеобразовательного вида» Щвец Юлия Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки)	ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
3	Размеры горизонтальных выходных площадок перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) выполнены шириной менее 1,5 ширины полотна наружных дверей (центральный выход: фактически ширина площадки 88 см, ширина полотна наружной двери 80 см; выход из пищеблока: фактически ширина площадки 88 см, ширина полотна наружной двери 80 см; выход из группы №7: фактически ширина	ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	01.02.2023	

площадки 92 см, ширина полотна наружной двери 1,08 м; выход из группы № 14: фактически ширина площадки 91 см, ширина полотна наружной двери 87 см; выход из групп (№9, №10, №11, №12): фактически ширина площадки 87 см, ширина полотна наружной двери 80 см; выход из групп (№ 8, № 13): фактически ширина площадки 87 см, ширина полотна наружной двери 87 см; выход из групп (№ 3, № 6): фактически ширина площадки 83 см, ширина полотна наружной двери 83 см; выход № 2 из гр. № 3: фактически ширина площадки 78 см, ширина полотна наружной двери 98 см. Замеры произведены механической рулеткой)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Швейцария

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

М. М. М. М.

(подпись)

Государственный инспектор Ленинского административного округа по пожарному надзору г. Омска Климкин Д.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.